ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля плановой документарной и выездной проверки о проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя or " 62 " C2 2018 r. № 02/737 1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №107 (МБДОУ детский сад № 107). (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 2. Место нахождения: 170004, Тверская область, город Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 17 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Духовную Галину Ивановну, специалиста – эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Коновалову Марию Игоревну (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: - врача по гигиене детей и подростков Спивак Ольгу Николаевну, - помощника врача по гигиене детей и подростков Ерофееву Татьяну Васильевну, - помощника врача по гигиене питания Белову Галину Владимировну, - помощника врача по гигиене питания Колонову Татьяну Павловну, - врача-бактериолога Матвееву Людмилу Романовну. - врача по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям - Суменкову Галину Борисовну: - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям — Елкину Ларису Юрьевну, - биолога Абдуллаеву Разият Бейбулатовну, - химика-эксперта Лямцеву Олесю Игоревну, Аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015г. выдано Федеральной службой по аккредитации - химика-эксперта Овчинникову Елену Борисовну; - инженера-лаборанта Антонову Светлану Евгеньевну, - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Копытенко Елену Борисовну; - химика-эксперта Легонькову Жанну Сергеевну, - эксперта-физика - Боронихина Максима Валерьевича; - эксперта-физика - Пензова Константина Николаевича. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № PA.RU 510131 от 15.08.2016г., срок действия: бессрочно. «Копия верна»

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

« ① ② » ② ② 20 / □

Специалист 1 разряда

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора, реестровый номер услуги 313122070

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ыс) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ресстраз» государственных и муниципальных услуг (функций)») Тдел юридического обеспечения

Управления Роспотребнадзора по Тверской области

б. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: Выполнения плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Тверской области на 2018 год, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Тверской области www.69.rospotrebnadzor.ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о реквизиты предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, индивидуального если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также власти и органов местного государственной сведения об информации, поступившей органов

самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (падзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или взаимодействия с проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), предварительной муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

органа государственного контроля (надзора), (распоряжения) руководителя – реквизиты приказа изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением

законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия пеотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта,

докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований санитарного законодательства РФ и законодательства о техническом регулировании, предъявляемых к дошкольным образовательным организациям, указанных в п.10 настоящего распоряжения.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

требований, установленных соблюдение обязательных требований (или) муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

заявлении и документах юридического содержащихся в соответствие сведений, о предоставлении правового статуса, предпринимателя индивидуального лица или право осуществления отдельных видов разрешения (лицензии) на специального деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

	сфере защиты прав потреоителеи и олагополучия верской области
(Управление Роспотребна	дзора по Тверской области)
(наименование органа государственного контро-	ля (надзора) или органа муниципального контроля)
Управление Роспотребнадзора по Тверской области г.Тверь.	
ул. Дарвина, д.17	« <u>12</u> » <u>03</u> 20 <u>18</u> (дата составления акта)
(Meero coerabienim akta)	14-00 (время составления акта)
A LAT ITI	РОВЕРКИ
	дзора), органом муниципального контроля
	идуального предпринимателя
	02/137
По адресу/адресам: 170004, Тверская область,	
На основании: <u>Распоряжения (приказа) 02/13</u> Управления Роспотребнадзора по Тверской об.	37 от 02.02.2018г. заместителя руководителя пасти О. О. Федорина о проведении плановой
документарной и выездной проверки	
	ем реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная и	и выездная проверка в отношении
	разовательного учреждения детский сад №107
(МБДОУ детский сад № 107) (плановая/внеплановая	, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фами индивидуальног	лия, имя, отчество (последнее – при наличии) о предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:	
« » 20 <u>18</u> г. с час м	ин. до час мин. Продолжительность
подразделений юридического лица или при осущест	иалов, представительств, обособленных структурных влении деятельности индивидуального предпринимателя ьким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 20	.02.2018г. по 13.03.2018г. (13 рабочих дней) (рабочих дней/часов)
_	
Акт составлен: Управлением Роспо	требнадзора по Тверской области
(наименование органа государственного контро	оля (надзора) или органа муниципального контроля)
С кописй распоряжения/приказа о проведен проведении высздной проверки)	нии проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
	едующей МБДОУ детский сад № 107 Лебедевой ны 27.02.2018г.
(фамилии, инициал	ы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его замо	естителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости сог	ласования проверки с органами прокуратуры)

28.02.2018 г., №4140 от 28.02.2018 г., №4141 от 01.03.2018 г., №4141 н от 01.03.2018 г., №4142 от 05.03.2018 г., №4143 от 05.03.2018 г., №4144 от 05.03.2018 г., №4145 от 01.03.2018 г., №4146 от 01.03.2018 г., №4147 от 01.03.2018 г., №4148 от 01.03.2018 г., №4149 от 01.03.2018 г. №4150 — 4159 от 28.02.2018 г., №4271 от 01.03.2018 г., №4273 от 28.02.2018 г., №4311 от 06.03.2018 г., №4310 от 06.03.2018 г., №4309 от 06.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:	Коновалова Мария Игоре	вна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта	со всеми приложениями получил	ı(a):
Заведующая МБДОУ детский сад № 107 Лебедева Ин	на Сергеевна	
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должно или уполномоченного представителя юридического лицего уполномоченного пред	ца, индивидуального предпринимателя,	
	«13» <u>03</u> 20 <u>18</u>	T.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки	(подпись)	<u>/</u>
	(подпись уполномоченного должностного лица (ли	<u></u> иц),

проводившего проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

е правление педеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

ПРЕДПИСАНИЕ № 02/4/-п

должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 15 »	1.	тверь
		(место выдачи)
Коновалова Мария Игоревна	а .	
(фамилия, имя, отчество (при наличии)	И	
Специалист-эксперт отдела санитарного	надзора	
Управления Роспотребнадзора по Тверско	ой области	
должность должностного лица, выдавшего предпис	сание)	
по результатам проверки деятельности:		
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч	реждения	детский сад №107
(МБДОУ детский сад № 107)		
Юридический и фактический адрес: 170004, Тверская область, г. Ты	верь, ул. Ко	нстантина
Заслонова, д. 17.	M 188	
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юрг	идического ли	пца)
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства п	роверяемого	индивидуального
предпринимателя)		4
ОГРН № 1026900567220, ИНН/КПП 6904031733/695001001	ž.	
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юрг	идического ли	ица и индивидуального
предпринимателя)		
по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения сани	тарно-эпид	емиологического
благополучия населения установлено следующее:		
(указать положения нормативных правовых акт		
предусматривающих обязательные требования, невыполнение кот	орых было вь	іявлено)
в соответствии с актом проверки 02/137 от 13.03.2018г. в МБДОУ дет	ский сад М	107, юридический и
фактический адрес: 170004, Тверская область, г. Тверь, ул. К		
установлены нарушения требований санитарного законодательства, а		
Terminosterin hap imellin reconstituti cantitapitere sattettedarenberba, a		

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- 1. Не выдержана норма площади на одного ребенка для группы раннего возраста в количестве 30 детей, площадь помещения групповой 49.1кв.м. при норме не менее 2.5.кв.м. на одного ребенка, что не соответствует п. 1.9.СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 2. Нарушена отделка степ: в игровой средней группы (краска отслоилась от стены), в разделение средней группы стены от пола до потолка поклеены бумажными обоями, которые местами отощии от стен; в туалетной старшей группы над входной дверью стена не ровная отвалилась штукатурка; в прачечной в отделении для стирки белья со стены отвалилась отделочная плитка; в кабинете логопеда стены от пола до потолка поклеены бумажными обоями, которые отошли от стен и внизу местами рваные, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию и не соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 3. В помещении игровой средней группы линолеум на полу не закреплен по центральному шву, боковые швы не пригнаны плотно к стенам отсутствуют плинтуса; в раздевалке средней группы полы цементные не ровные, линолеум настелен и не закреплен плинтусами; в кабинете логопеда полы не ровные (проходят трубы отоплении), прогибаются, настеленный линолеум не закреплен плинтусами, что затрудняет обработку влажным способом и не соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - 4. В умывальных подготовительной группы Б и старшей группе во встроенных ногомойках на

полу отвалилась плитка и не закрыты отверстия канализационных трапов, что не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.

- 5. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем проведена, что не соответствует п. 8.1.СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 6. Отсутствуют индивидуальные шкафчики для детей кратковременного пребывания раздевалке 1-й младшей группы, где на 30 детей по списку установлено 23 шкафчика. В раздевалке старшей группы шкаф для персонала отсутствует, хранение верхней одежды персонала осуществляется в помещении игровой, что не соответствует п. 6.2.СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 7. В групповых детей старшего возраста не предусмотрено место для хранения: раскладных кроватей (хранятся между установленными трехуровневыми выкатными кроватями, вдоль стен, в шкафу) и индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья, что не соответствует п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 8. Количество горшков и индивидуальных ячеек для их хранения в 1-й младшей группе, не соответствует списочному составу детей. На 30 человек по списку имеется только 23 горшка, отсутствуют горшки для 7-ми человек группы кратковременного пребывания, установлен стеллаж на 24 ячейки, что не соответствует п. 6.16.1.СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 9. Отсутствуют вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) на 7 человек из 30-ти человек по списочному составу в 1-й младшей группе, установлены вешалки только на 23 ребенка, что не соответствует п. 6.21.СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 10. В помещении для стирки белья раковина для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды через смеситель отсутствует демонтирована, не выполнено подключение к канализации 3-х стиральных машин, слив организован в бытовую ванну, что не соответствует п. 9.1.СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 11. В личных медицинских книжках воспитателей и помощников воспитателя, связанных с раздачей пищи отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «27» августа 2018г.:

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

- 1. Обеспечить соблюдение нормы площади на одного ребенка для группы раннего возраста.
- 2. Произвести ремонт отделки стен, позволяющий проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, в следующих помещениях: в игровой средней группы, в раздевалке средней группы, в туалетной старшей группы, в прачечной в отделении для стирки белья, в кабинете логопеда.
- 3. Произвести ремонт отделки пола, позволяющий проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: помещении игровой средней группы, в раздевалке средней группы, в кабинете логопеда.
- 4. Произвести ремонт отделки пола, позволяющий проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в умывальных подготовительной группы Б и старшей группе.
- 5. Обеспечить проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем.
- 6. Обеспечить наличие индивидуальных шкафчики для детей кратковременного пребывания в раздевалке 1-й младшей группы в количестве, соответствующем 100% списочному составу детей 1-й младшей группы. Раздевалку старшей группы оборудовать шкафами для персонала.
- 7. В групповых детей старшего возраста предусмотреть место для хранения: раскладных кроватей и индивидуальных постельных принадлежностей и белья.
- 8. Обеспечить наличие горшков и индивидуальных ячеек для их хранения в 1-й младшей группе в количестве, соответствующем 100% списочному составу детей 1-й младшей группы.
- 9. Оборудовать вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) в количестве,

- соответствующем 100% списочному составу детей 1-й младшей группы.
- 10. В помещении для стирки белья раковину для мытья рук персонала оборудовать подводкой холодной и горячей воды через смеситель, подключить к канализации все стиральные машины.
- 11. Обеспечить прохождение аттестации на знание настоящих санитарных норм и правил воспитателей и помощников воспитателя, связанных с раздачей пищи, с обязательной отметкой в личных медицинских книжках.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБДОУ детский сад № 107 (указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области по адресу: ул. Дарвина, д.17, г. Тверь, 170034, тел./факс 8 (4822) 34-22-11

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до до «27» августа 2018г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверскої области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальных предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (шиформации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влече установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, выдавшее предписание		Kungt		Коновалова Мария Игоревна	
magainee npoguneani		(подпись)		(расшифровка подписи)	
			. /		
Копия настоящего пред	дписания вручена «	13»	марта	20_18 г.	
(направлена)	ional du de	0/	les/	Лебедева Инна Сергеевна	
	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(подпись)		(расшифровка подписи)	
	МЕДОУ. МЕДООО. МЕДОУ. МЕДООУ. МЕДОУ. МЕДОУ. МЕДОУ. МЕДОУ. МЕДОУ. МЕТ	reez zeero	ce reer	Mer/ Sedente	
Tak	No 107				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 107

170011, г Тверь, ул. К. Заслонова, д. 17

Тел/факс (4822) 42-27-50

	e-maii: <u>c</u>	1810/(a	gaetsa	a.tver.ru	
«12»	03		2018	No Ofer	
на №	·	<u> </u>			2018

Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области А.Ф.Выскубову

Ответ на представление.

Администрация МБДОУ детского сада № 107 в ответ на Ваше предписания № 02/41-п от 13.03.2018г предоставляет график по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки специалистами Роспотребназора по Тверской области.

No	Замечания	Срок	Примечание
п/		выполнен	
П		ия	
1	Не выдержана норма площади на одного ребенка для группы раннего возраста в количестве 30 человек (23+7 дети кратковременного пребывания).		На 1 сентября дети были приняты в соответствии с нормами(количество детей в группе-20) Отказать не имеем право-это нарушение право на образование. На момент проверки их было 8/1, их благополучие было не нарушено. Все дети не посещают д/с одновременно.(был проведен анализ посещаемости за 6 мес. ,посещаемость 85% - 20детей).
2	Нарушена отделка стен: в игровой <i>средней</i> группы (краска отвалилась от стены), в раздевалке <i>средней</i> группы стены от пола до потолка поклеены бумажными обоями, которые отошли от стен; в туалете <i>старшей</i> группы над входной дверью стена не ровная-отвалилась штукатурка; в <i>прачечной</i> в отделении для стирки белья со стены отвалилась отделочная плитка; в кабинете <i>логопеда</i> стены от пола до потолка поклеены бумажными обоями, которые отошли от стен и внизу местами рваные,		2.1 в игровой средней группы настично отошла краска (выполнен косметический ремонт) 2.2. В раздевалке средней группы находятся детские шкафчики по всей стене, поэтому обоями поклеен только верх, которые отошли от стен в углу (Обои подклеены). 2.3. В туалете старшей группы над входной дверью частично потрескалась частично штукатурка. (Выполнен косметический ремонт) 2.4. В прачечной выполнен ремонт. 2.5. В кабинете логопеда выполнен полностью ремонт, устранены все замечания. Фото прилагаются по всем пунктам.
4	В умывальных подготовительной группы «Б» и старшей группе во встроенных ногомойках на полу отвалилась плитка и не закрыты отверстия канализационных трапов		4.1.В умывальных подготовительной группы «Б» и старшей группе во встроенных ногомойках закрыты отверстия канализационных трапов. 4.2.В умывальныхой старшей группе на боку плитка отремонтирована. Фото прилагается по всем пунктам

5	Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проведен.	Акт обследования эффективности работы вытяжной системы вентиляции В1 в наличии. Копия прилагается.
6	Отсутствуют индивидуальные шкафчики для детей кратковременного пребывания в раздевалке <i>1 младшей</i> группы. В раздевалке <i>старшей группы</i> шкаф для персонала отсутствует, хранение верхней одежды персонала осуществляется в помещении игровой	6.1. Дети кратковременного пребывания раздеваются в свободных шкафчиках, временно не посещающихся детей. 6.2. Сотрудники старшей группы раздеваются в группе напротив в трехстворчатом шкафу. Фото прилагается по всем пунктам
7	В группах детей старшего возраста не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей и индивидуального хранения постельного принадлежностей и белья.	7.1. В группах детей старшего возраста раскладные кровати расположены возле стены за выкатными кроватями и не нарушают свободному пространоству. Отдельное помещение не предусмотрено по проекту. 7.2. Индивидуального хранения постельного принадлежностей и белья хранилось и хранится в отдельном шкафу, на отдельной полке и в отдельных промакированных мешках. Фото прилагается по всем пунктам
8	Количество горшков и индивидуальных ячеек для хранения в <i>1 младшей группе</i> , не соответствуют списочному составу детей	Количество горшков соответствует количеству детей Фото прилагается.
9	Отсутствуют вешалки для детских полотенец в 1 младшей группе (для детей ГКП).	Вешалки для детских полотенец в 1 младшей группе (для детей ГКП) в наличии. Фото прилагается.
10	В помещении для стирки белья демонтирована раковина для мытья рук персонала, не выполнена подключение к канализации стиральных машин, слив в бытовую ванну.	10.1.В помещении для стирки белья восстановлена раковина для мытья рук персонала. 10.2. Проведено подключение к канализации стиральных машин. Фото прилагается по всем пунктам
11	В личных медицинских книжках воспитателей и помощников воспитателей, связанных с раздачей пищи отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки аттестации.	Прохождении гигиенической подготовки аттестации, связанных с раздачей пищи будет проведена.

Заведующий МБДОУ детский сад №107 оу

детский сад № 107 И.С. Лебедева