



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

170004, г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д.17
(место составления акта проверки)

29 мая 2018
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7.1-0329ВН-А/0169-2018

По адресу/адресам: 170004, г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д.17
(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170004, г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д.17

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.05.2018г. № Т - 329- пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №107
(Сокращенное название: МБДОУ детский сад №107). ИНН 6904031733
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -
« - » - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 8 часов в период с 28.05.2018 по 29.05.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна

28.05.2018г. в 11 час.00 мин.

(Фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

- Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна, действующая на основании Устава, утвержден приказом начальника управления образования администрации г.Твери №1257 от 20.11.2015, приказа «О назначении на должность» №63 от 06.06.2000

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	2	3	4
1.	Не организована эксплуатация электроустановок детского сада подготовленным электротехническим персоналом или силами специализированной организации по договору. В договоре с ООО «ВДПО» №АПС 118/17 от 13.02.17 указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	Выполнено, копия прилагается (доп.соглашение от 10.02.2018)	--
2.	Не переоформлен акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с электросетевой организацией.	Выполнено, копия прилагается (№019-06/245-по/18 от 04.04.2018)	--
3.	Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	Выполнено, копия прилагается (утвержден 10.02.2018)	--
4.	Отсутствует «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».	Выполнено, копия прилагается (утверждена 10.02.2018)	--
5.	Не назначен распоряжением работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала для присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	Выполнено, копия прилагается (приказ №15/1 от 26.02.2018)	--
6.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств зданий детского сада с привязкой к зданиям.	Выполнено, копия прилагается (от 28.03.2018)	--
7.	Не предъявлено распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств	Выполнено, копия прилагается (приказ №15/1 от 26.02.2018)	--
8.	Отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии на вводных кабелях зданий детского сада.	Выполнено, фото прилагается	--
9.	Не соответствует фактической однолинейная электрическая схема здания детского сада 107.	Выполнено, фото прилагается	--
10	Не установлено УЗО на групповую линию, питающую розеточную сеть для подключения водонагревателя пищеблока детского сада 107.	Выполнено, фото прилагается	--
11	Не установлено УЗО на групповую линию, питающую розеточную сеть для подключения водонагревателя пищеблока детского сада 106.	Выполнено, фото прилагается	--

12	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. (д.с.107)	Выполнено, фото прилагается	--
13	Отсутствуют надписи на лицевой стороне панелей щитов детского сада, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (прчечная).	Выполнено, фото прилагается	--
14	Обновить надписи в ЩО д.с.107	Выполнено, фото прилагается	--
15	Не выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с проектной документацией в здании детского сада 107.	Выполнено, фото прилагается	--

*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: -
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

*нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Кулеш
(подпись прокуратора)

О.В. Кулешова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

Кулеш
(подпись прокуратора)

О.В. Кулешова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 14.05.2018 г. №Т-329-пр;
2. Отчет о выполнении предписаний на 24л.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Кулеш

О.В. Кулешова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

время 11.00 28 05 2018 года

детский сад
№ 107

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)