

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тверь  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь  
(место составления акта)

“ 22 ” марта 2018 г.  
(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 41

По адресу/адресам: г. Тверь ул. К. Заслонова, д. 17

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по г. Тверь подполковника вн. службы Д.В. Никитина № 41 от 20.02.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 107» (МБДОУ «Детский сад № 107»)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” февраля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

“ 21 ” марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тверь

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад № 107 Лебедева И.С. 20.02.2018 г. 14-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кудряшова Светлана Юрьевна государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по г. Тверь

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а): заведующий Лебедева Е.С., заместитель заведующего по АХР Васильева И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Отсутствуют двери, ведущие на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, предусмотренные проектом. Основание: Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 23Д;

Ответственный за нарушения: заведующий МБДОУ детский сад № 107 Лебедева И.С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
Кудряшова С.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МБДОУ «Детский сад № 107» Лебедева Инна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
“23” марта 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Тверь ул. Дарвина, д. 12 тел. (4822) 32-19-21

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тверь**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Тверь б-р Цанова д. 2, тел. (4822) 666-801

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41\_л\_1\_лд  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
детскому саду № 107» (МБДОУ детский сад № 107)

**Заведующему МБДОУ детский сад № 107 Лебедевой Инне Сергеевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору Д.В. Никитина № 41 от «20» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «28» февраля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «21» марта 2018 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Тверь капитаном внутренней службы Куряшовой Светланой Юрьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

здания, помещений и территории МБДОУ детский сад № 107 по адресу: г. Тверь ул. К. Заслонова, д. 17  
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Лебедевой И.С., зам. заведующего по АХР Васильевой И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 2  | 3   | 4   | 5  |
| 1 | Отсутствуют двери, ведущие на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, предусмотренные проектом | Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 23Д   | 01.11.2018  |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору,  
старший инспектор ОНД и ПР по г. Тверь Куряшова С.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарно-

(подпись)

“ 22 ” марта 2018 г. М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад № 107  
Лебедева И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

2018 F.

46 Е дз 75 детский сад № 177  
сентябрь